



**IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MJERENJA PARAMETARA DEPONIJSKOG PLINA (CH₄,
CO₂, O₂, H₂S) NA SONDAMA I NA POSTROJENJU PRIJE SPALJIVANJA NA BAKLI KAO
I DVA BIOFILTERA ZA MJESEC JUNI 2021.GODINE**



tabela 1.

KONCENTRACIJA CH₄%, CO₂%, O₂% , H₂S ppm IZMJERENO NA PLINSKIM SONDAMA I 2 BIO FILTERA U MJESECU JUNI 2021.GOD

BROJ BUŠOTINA	METAN	UGLJEN DIOKSID	KISIK	SUMPORVODONIK
	CH ₄ %	CO ₂ %	O ₂ %	H ₂ S-ppm
1	49,0	35,5	2,9	120
2	53,0	42,0	1,4	148
3	54,0	39,0	1,2	160
4	53,0	38,0	2,2	142
5	17,0	7,5	16,9	62
7	30	21	10,2	80
8/NA KARTI JE				
28	43	41	2,1	262
10	52,0	44,0	1,7	90
11	53,0	40,0	1,4	70
12	35,0	24,0	6,8	50
13	36,0	25,0	7,7	60
14	37,0	22,0	6,5	41
15	33,0	23,0	4,9	25
17	34,0	27,0	3,9	80
18	36,0	32,0	3,1	82
18'	39,9	38,0	4,1	50
19	27,4	21,0	9,0	12
20	30,5	19,0	11,0	30
21	33,0	25,0	7,0	40
22	18,6	13,0	13,0	18
23	30,5	26,0	11,0	122
24	50,0	37,0	2,6	100
25	55,0	43,0	2,0	140
27	49,0	42,0	1,5	90
29	48,0	40,2	3,0	70
30	42,0	35,7	4,1	100
31	47,0	38,0	3,2	80
31'	49,0	29,0	3,0	72
32	50,0	31,0	2,9	69
prosjeck	40,9	31,0	5,2	85,0

6/BIO FILTER	54,0	40,0	1,5	70
16/BIO FILTER	51,0	38,7	1,1	90
prosjeck	52,5	39,4	1,3	80,0



tabela 2

U tabeli br.2 su prikazane prosječne količine svih parametara iz deponijskog plina za mjesec juni 2021 god. koji se mjere u postrojenju prije spaljivanja na baklji.

mjerjenja na postrojenju	CH4%	CO2%	O2%	H2S/ppm
prosječna količina	47,0	36,2	5,5	96

Izveštaj i mjerenja uradio

Stručni suradnik za deponiju

Muhammed Meduseljac
Muhammed Meduseljac