



**MJESEČNI IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MJERENJA PARAMETARA IZ DEPONIJSKOG
PLINA (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) NA SONDAMA I NA POSTROJENJU PRIJE SPALJIVANJA
NA BAKLI KAO I DVA BIOFILTERA ZA MJESEC APRIL 2022.GODINE**



tabela 1.

KONCENTRACIJA CH₄%, CO₂%, O₂% , H₂S ppm IZMIJERENO NA PLINSKIM SONDAMA I 2 BIO FILTERA U MJESECU APRIL 2022.GOD

| BROJ BUŠOTINA | METAN | UGLJEN DIOKSID | KISIK | SUMPORVODONIK |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | CH ₄ % | CO ₂ % | O ₂ % | H ₂ S ppm |
| 1 | 50,0 | 38,5 | 1,4 | 154 |
| 2 | 53,0 | 40,0 | 1,2 | 140 |
| 3 | 48,0 | 36,5 | 1,8 | 105 |
| 4 | 45,0 | 33,5 | 3,1 | 85 |
| 5 | 46,0 | 36,5 | 5,0 | 100 |
| 7 | 48 | 35,5 | 4,2 | 80 |
| 8/NA KARTI JE | | | | |
| 28 | 45 | 33 | 6,0 | 65 |
| 10 | 52,0 | 39,5 | 1,5 | 100 |
| 11 | 53,0 | 40,5 | 0,8 | 115 |
| 12 | 54,0 | 38,0 | 1,2 | 95 |
| 13 | 48,0 | 40,0 | 2,5 | 75 |
| 14 | 52,0 | 33,5 | 1,5 | 95 |
| 15 | 48,0 | 35,5 | 3,2 | 60 |
| 17 | 46,0 | 36,0 | 3,3 | 80 |
| 18 | 48,0 | 39,5 | 4,1 | 65 |
| 18' | 51,0 | 38,5 | 2,5 | 105 |
| 19 | 45,0 | 36,5 | 3,5 | 75 |
| 20 | 46,0 | 36,5 | 4,2 | 80 |
| 21 | 50,0 | 25,0 | 3,1 | 95 |
| 22 | 20,0 | 36,0 | 13,1 | 50 |
| 23 | 45,0 | 33,5 | 4,2 | 80 |
| 24 | 40,0 | 33,5 | 5,5 | 55 |
| 25 | 48,0 | 35,5 | 5,1 | 65 |
| 27 | 47,0 | 36,0 | 3,2 | 95 |
| 29 | 50,0 | 40,5 | 2,0 | 100 |
| 30 | 47,0 | 36,5 | 2,5 | 95 |
| 31 | 42,0 | 36,0 | 3,5 | 75 |
| 31' | 30,0 | 25,5 | 12,0 | 50 |
| 32 | 52,0 | 40,5 | 1,6 | 115 |
| prosjeck | 46,5 | 36,1 | 3,7 | 87,9 |



| | | | | |
|-----------------|------|------|-----|-------|
| 6/BIO FILTER | 52,0 | 40,0 | 1,2 | 120 |
| 16/BIO FILTER | 52,0 | 39,5 | 1,4 | 135 |
| prosjeak | 52,0 | 39,8 | 1,3 | 127,5 |

tabela 2

U tabeli br.2 su prikazane prosječne količine svih parametara iz deponijskog plina za mjesec april 2022 god. koji se mjere u postrojenju prije spaljivanja na baklji.

| mjerjenja na postrojenju | CH4% | CO2% | O2% | H2S/ppm |
|---------------------------|------|------|-----|---------|
| prosječna količina | 50,0 | 37,0 | 4,1 | 103 |

Izveštaj i mjerenja uradio

Stručni suradnik za deponiju


Muhamed Meduseljac