



**KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO**

---

**MJESEČNI IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MJERENJA PARAMETARA IZ DEPONIJSKOG  
PLINA (CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S) NA SONDAMA I NA POSTROJENJU PRIJE SPALJIVANJA  
NA BAKLI KAO I DVA BIOFILTERA ZA MJESEC JANUAR 2023.GODINE**

---



tabela 1.

**KONCENTRACIJA CH<sub>4</sub>%, CO<sub>2</sub>%, O<sub>2</sub>% , H<sub>2</sub>S ppm IZMJERENO NA PLINSKIM SONDAMA I 2 BIO FILTERA ZA MJESEC JANUAR 2023.GOD.**

BROJ BUŠOTINA	METAN	UGLJEN DIOKSID	KISIK	SUMPORVODONIK
	CH <sub>4</sub> %	CO <sub>2</sub> %	O <sub>2</sub> %	H <sub>2</sub> S-ppm
1	49,0	36,0	1,8	80
2	51,0	41,5	2,0	105
3	43,0	34,5	4,5	75
4	42,0	31,0	3,1	85
5	41,0	30,0	3,0	70
7	45,0	35,5	5,8	85
8/NA KARTI JE 28	49,0	39,0	4,5	90
10	50,0	38,5	1,8	100
11	49,0	38,0	1,9	105
12	48,5	38,0	2,5	100
13	46,5	34,5	4,5	80
14	46,0	35,0	5,1	75
15	45,0	34,0	5,2	80
17	49,0	37,0	4,6	95
18	48,0	36,5	3,4	90
18'	50,0	37,5	1,6	85
19	48,0	36,0	2,9	65
20	48,0	36,0	2,6	95
21	50,0	36,5	2,1	80
22	50,0	38,5	1,6	120
23	46,0	35,0	2,9	65
24	45,0	35,5	3,1	85
25	50,0	39,0	1,6	100
27	51,0	40,0	1,4	105
29	49,0	39,5	2,4	75
30	50,0	40,0	2,2	80
31	49,0	37,0	3,8	65
31'	48,0	36,0	3,1	60
32	47,0	39,0	1,8	95
prosjeck	47,7	36,7	3,0	85,9

  

6/BIO FILTER	49,5	39,0	1,4	100
16/BIO FILTER	51,0	40,0	1,8	110
prosjeck	50,3	39,5	1,6	105



tabela 2

U tabeli br.2 su prikazane prosječne količine svih parametara iz deponijskog plina za mjesec januar 2023 god. koji se mjere u postrojenju prije spaljivanja na baklji.

mjerjenja na postrojenju	CH4%	CO2%	O2%	H2S/ppm
prosječna količina	47,8	26,9	5,2	106,8

Izvještaj i mjerenja uradio

Stručni suradnik za deponiju

Izudin Mujić